

Aprēķina plūsmas Ozolnieku NAI 2015+.gadam

Vid.plūsma sausā laikā	m ³ /dnn	800
Maks.diennakts plūsma	m ³ /dnn	1070
Maks.stundas plūsma uz bioloģisko attīrīšanu	m ³ /st	94
Maks.stundas plūsma NAI ieplūdē	m ³ /st	134
Min.stundas plūsma NAI ieplūdē	m ³ /st	14