

Piesārņojuma prognoze Ozolnieku ciematam.			
Rādītājs	2009	2013	2015
Iedzīvotāji kopā	3740	3740	3740
Pie kanalizācijas pieslēgtie iedzīvotāji	2164	2232	3740
Rūpniecības un citas saimn darb CE	601.4	601.4	601.4
Krājrezervuārus izmantojošo iedz. skaits, kuru ūdeņi nonāk NAI	0	748	0
Ūdens patēriņa norma krājrezervuāra izmantošanas gadījumā, l/cilv/dnn	25	25	25
Krājrezervuāru un septiķu notekūdeņi, m3/dnn	0	18.7	0
Aglomerācijas kopējais CE	4341.4	4341.4	4341.4
NAI nepieciešamā jauda izteikta CE pēc BSP ₅	2765.4	3080	4341
Qvid m3/dnn	477.7	492.9	713.3
Vidēji uz CE (iesk. infiltrācijas un rūpniecības notekūdeņus), m3/dnn	0.173	0.160	0.164
Prognozējamais(esošais 2009.g.) piesārņojums NAI ieplūdēs:			
Rādītājs	2009	2013	2015
BSP5 mg/l	347	375	365
KSP mg/l	637	687	670
SV mg/l	405	437	426
N kop mg/l	58	62	61
P kop mg/l	12	12	12
BSP5 t/gadā	60.56	67.46	95.08
KSP t/gadā	111.03	123.67	174.31
SV t/gadā	70.66	78.70	110.92
N kop t/gadā	10.09	11.24	15.85
P kop t/gadā	2.02	2.25	3.17